



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  
(Главное управление МЧС России  
по Красноярскому краю)**

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТЮХТЕТСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
И БОГОТОЛЬСКОМУ РАЙОНУ  
(ОНД и ПР по Тухтетскому муниципальному округу и  
Боготольскому району)**

ул.40 лет октября, 15, г.Боготол, 662060,  
телефон: (39157) 2-16-61, факс (39157) 2-16-61  
E-mail: ondbogotolychtet@24.mchs.gov.ru

16 июля 2025 № ИВ-237-2-24-93

КГБУ СО «Боготольский ПНИ»

Красноярский край,  
Боготольский район,  
с. Боготол,  
ул. Советская, 16

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«16» июля 2025 года

г. Боготол

Я, государственный инспектор Тухтетского МО и Боготольского района Красноярского края по пожарному надзору Мурашко Мария Сергеевна,

при составлении материалов об административном правонарушении № 52 от 16.07.2025, по ч.1ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица — электромонтера КГБУ СО «Боготольский ПНИ» Федорова Сергея Валерьевича, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшего его совершению, а именно: в период проведения проверки по факту короткого замыкания без последующего горения произошедшего 07.07.2025 по 14.07.2025, в актовом зале, расположенном по адресу: Красноярский край, Боготольский район, с. Боготол, ул. Советская, 16.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», а именно:

**п.35 пп. А** — Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия надлежащего контроля.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ выношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие

совершению административного правонарушения до 18 августа 2025 и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу : 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 15, каб. 2-7 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тюхтетскому муниципальному округу и Боготольскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

**За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.**

Государственный инспектор  
по Тюхтетскому МО и  
Боготольскому району  
М.С. Мурашко



(подпись)

Настоящее представление получил

дата, должность, ФИО

подпись

Представление направлено

16.08.2025 г. АП-237-2-24-93

дата, исходящий №